
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

bytový dům	Hodnocení budovy	
Jihlavská 1108, Havlíčkův Brod	stávající stav	po realizaci doporučení
Celková podlahová plocha: 1636 m^2		



	kWh/m^2	třída EN	kWh/m^2	třída EN
	97,3	C		

Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m^2rok	97,3	-
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ	573,3	-

Podíl dodané energie připadající na:

Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a el. spotřebiče	**Celkem**
72,8%	0,0%	0,0%	23,5%	3,6%	**100%**

Doba platnosti průkazu	23. leden 2023
Průkaz vypracoval	Ing. Jiří Prokeš
	Osvědčení č.: 133

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.066
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.