PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo:	Purkyňova 19
PSČ, místo:	59102 Žďár nad Sázavou 2
Typ budovy:	Bytový dům
Plocha obálky budovy:	1804,0 m²
Objemový faktor tvaru A/V:	0,37 m²/m³
Energeticky vztažná plocha:	1728,7 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

	Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)		
Mimořádně úsporná A	44	55
Velmi úsporná B	66	82
Úsporná C	88	109
Méně úsporná D	132	164
Nehospodárná E	176	219
Velmi nehospodárná F	220	274
Mimořádně nehospodárná G		
Dop.	99	121
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	170,795	209,668

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☑
Podlahu:	☑
Vytápění:	☑
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☑
Osvětlení:	☐
Jiné: stěny suterén.bytů	☑

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 11,5
Zemní plyn: 159,3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m²·rok)	
A							
B							
C		Dop.				27 / Dop.	6 / Dop.
D	0,59 / Dop.	66					
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		113,26				46,49	11,05

Zpracovatel: Ing. Roman Bura, Ph.D., spolupráce Ing. M. Kubjáková
Kontakt: Kounicova 67; 602 00 Brno
tel. 606 655 086; Info@stavoprojekta.cz

Osvědčení č.: 0195
Vyhotoveno dne: 1[illegible].8.2015
Podpis:

Ing. Roman Bura, Ph.D. 195 energetický auditor