

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: V Rámech 272-4

PSČ, místo: 580 01 Havlíčkův Brod

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 2526,3 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,4 m²/m³


Energeticky vztáhná plocha: 2041,7 m²

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

488,144

554,963

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☒
Okna a dveře:	☒
Střechu:	☒
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 9,5
 Zemní plyn: 478,7

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná							
A							
B							4 / Dop.
C		Dop.				20 / Dop.	
D	Dop.						
E		215					
F							
G	1,18						
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		439,08				40,81	8,25

Zpracovatel: Ing. Lukáš Nekvinda

Kontakt: 776 294 225

Osvědčení č.: 1009

Vyhotoveno dne: 24.10.2014

Podpis: