

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Hesovská, 185
PSČ, místo: 582 22, Příbyslav
K.ú., parcelní č.: Příbyslav (735698), st. 151/4
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 194 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 31
■ tuhé fosilní palivo (hnědé uhlí): 31
■ elektřina: 5.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.76 W/(m ² ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	172 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	347 kWh/(m ² ·rok)	G
	Vytápění	320 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	22.7 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	4.40 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Jan Kadlec

Osvědčení č.: 1157

Kontakt: 77kadlec@gmail.com



Ev. č. průkazu: 870317.0

Vyhotoveno dne: 28.07.2026

Podpis: